



Kursaufbau Brandschutz gemäß TRVB 117

	Grundausbildung	Nutzungsseminare	Technikseminare	Sonderseminare Fortbildungen
Brandschutzbeauftragter	Modul 1 + Modul 2 (BSW + BSB)	Je nach Bedarf N1 N2 N3	Je nach Bedarf BMA Sprinkler bzw. EAL Gas-Löschanlagen RWA	Alle 5 Jahre zur Verlängerung Brandschutzpass (mind. 360 min)
Brandschutzwart	Modul 1 (BSW)			Alle 5 Jahre zur Verlängerung Brandschutzpass (mind. 360 min)
Brandschutzgruppe	Modul 1 + Modul 3 (BSW + BSG)			Alle 5 Jahre zur Verlängerung Brandschutzpass (mind. 360 min)
Interventionsdienst Mind. 3 Personen	Modul 1 + Modul 2 (BSW + BSB)		BMA	
			Mind. Einschulung durch BSB	

Gemäß TRVB 117 muss jede Person die die Tätigkeit des Brandschutzbeauftragten übernimmt **vor Übernahme ihrer Tätigkeiten die Grundausbildung** absolvieren. Diese besteht für Brandschutzbeauftragte aus dem **Modul 1 und dem Modul 2** (insgesamt 2,5 Tage).

Nach der Grundausbildung muss der/die **Brandschutzbeauftragte innerhalb von maximal 2 Jahren nach Übernahme der Tätigkeit** sämtliche, für das Objekt **erforderliche, Nutzungs- und Technikseminare** absolvieren.

N1: Nutzung mit erhöhter Personengefährdung (Bürogebäude, Schulen, Kindergärten, Veranstaltungsstätten, Verkaufsstätten, Beherbergungsstätten, etc.)

BEISPIELE bei Erstausbildung:

1. Hotel mit Brandmeldeanlage → Modul 1, Modul 2, (nach spätestens 2 Jahren N1 und BMA) **(Ausbildung 1)**
2. Hotel mit Brandmeldeanlage → Modul 1, Modul 2 → N1 → Technikseminar BMA laut Angebot **(Ausbildung 2)**

BEISPIELE Verlängerung:

1. Zur Verlängerung des Brandschutzpasses kann das N1 Modul für alle TN herangezogen werden **(AUSBILDUNG 3)**
2. Hotel mit Brandmeldeanlage N1 und BMA **(Kombiausbildung 5)**

Alle fünf Jahre muss eine Verlängerung des Brandschutzpasses durch Absolvierung einer Ausbildung gem. TRVB 117 mit mindestens 360 min. Kursdauer erfolgen.